北陸電力株式会社

2021年度　管理型最終処分場　維持管理の状況に関する情報

福井火力発電所

周縁水No. 1	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
塩化物イオン濃度	－	mg／L	53	63	70	50	48	38	40	35	33	30	38	38	1回／月
電気伝導率	－	mS／m	25.9	27.2	24.3	23.5	22.9	22.1	21.9	22.3	22.7	22.0	22.3	23.3	
カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	4回／年
シアン化合物	不検出	mg／L	－	<0.1	－	<0.1	－	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	
鉛及びその化合物	0.01	mg／L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	
六価クロム化合物	0.05	mg／L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	
砒素及びその化合物	0.01	mg／L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	
総水銀	0.0005	mg／L	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	
アルキル水銀	不検出	mg／L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	1回／年
PCB	不検出	mg／L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg／L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	
四塩化炭素	0.002	mg／L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	mg／L	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg／L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	mg／L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	mg／L	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	mg／L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	
ベンゼン	0.01	mg／L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	
チウラム	0.006	mg／L	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	
シマジン	0.003	mg／L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	
チオベンカルブ	0.02	mg／L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,4-ジオキサン	0.05	mg／L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	
クロロエチレン	0.002	mg／L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	
セレン及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ／L	－	－	－	0.00049	－	－	－	－	－	－	－	－	
銅含有量	－	mg／L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
亜鉛含有量	－	mg／L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
溶解性鉄含有量	－	mg／L	－	－	－	<0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	
溶解性マンガン含有量	－	mg／L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	

周縁水No. 2	維持管理基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	測定頻度
塩化物イオン濃度	－	mg／L	83	93	78	53	45	48	62	50	58	80	63	65	1回／月
電気伝導率	－	mS／m	50.2	42.8	36.1	35.6	22.5	28.1	35.6	39.1	30.8	36.3	37.2	39.5	
カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	4回／年
シアン化合物	不検出	mg／L	－	<0.1	－	<0.1	－	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	
鉛及びその化合物	0.01	mg／L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	
六価クロム化合物	0.05	mg／L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	
砒素及びその化合物	0.01	mg／L	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	
総水銀	0.0005	mg／L	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	
アルキル水銀	不検出	mg／L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	1回／年
PCB	不検出	mg／L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	mg／L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	mg／L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	
四塩化炭素	0.002	mg／L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	mg／L	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	mg／L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg／L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	mg／L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	mg／L	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	mg／L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	
ベンゼン	0.01	mg／L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	
チウラム	0.006	mg／L	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	
シマジン	0.003	mg／L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	
チオベンカルブ	0.02	mg／L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,4-ジオキサン	0.05	mg／L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	
クロロエチレン	0.002	mg／L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	
セレン及びその化合物	0.01	mg／L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ／L	－	－	－	0.00047	－	－	－	－	－	－	－	－	
銅含有量	－	mg／L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
亜鉛含有量	－	mg／L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	
溶解性鉄含有量	－	mg／L	－	－	－	<0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	
溶解性マンガン含有量	－	mg／L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	