

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告

当社は、電力の安定供給確保の観点から、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力制御を指示しました。  
これは、北陸エリアの需給バランス想定において、火力機抑制などの回避措置を行ったとしてもなお、電気の供給量が需要量等(エリア需要予想、連系線運用容量)を上回ることが見込まれたためです。

対象エリア:北陸エリア  
2024年度実績  
[2024年05月17日現在]

今年度太陽光・風力出力制御日数:14日

通し番号		21		22		23		24	
出力制御指示内容	発信日	5月10日(金) 17時頃 (前日指示)	5月11日(土) 実績 (速報値)	5月14日(火) 17時頃 (前日指示)	5月15日(水) 実績 (速報値)	5月15日(水) 17時頃 (前日指示)	5月16日(木) 実績 (速報値)	5月17日(金) 17時頃 (前日指示)	
	再エネ出力制御期間	5/11(土) 9:00~15:00	5/11(土) 9:00~15:00	5/15(水) 10:00~13:00	5/15(水) 10:00~13:00	5/16(木) 12:00~14:00	5/16(木) 12:00~14:00	5/18(土) 10:00~15:00	
	最大余剰電力発生時刻	10時00分 }	10時00分 }	10時00分 }	10時00分 }	12時30分 }	12時30分 }	10時30分 }	
	バイオマス出力制御量 <sup>(注1)</sup>	0	0	2	0	2	0	0	
	太陽光・風力出力制御量 <sup>(注2)</sup>	0 ※~5	出力制御なし	0 ※~26	出力制御なし	0 ※~32	出力制御なし	0 ※~12	
予想需給状況 <sup>(注7)</sup>	エリア需要 <sup>(注3)</sup> ①	240	253	283	307	270	286	227	
	揚水運転 <sup>(注4)</sup> ②	0	4	0	0	0	0	0	
	域外送電 <sup>(注5)</sup> ③	1	▲ 0	▲ 24	▲ 20	▲ 9	3	▲ 1	
	小計	241	256	259	287	260	290	226	
	供給力 <sup>(注6)</sup> ④	246	256	287	287	294	290	238	
	(再掲)太陽光・風力・バイオマス出力 太陽光・風力・バイオマス出力制御必要量 <sup>(注7)</sup> ⑤ (⑤=④-①-②-③)	5	0 (バイオマスのみ)	28	0 (バイオマスのみ)	34	0 (バイオマスのみ)	12	

(注1)専焼および地域資源を対象とする  
(注2)最新の太陽光・風力設備量に基づき都度算定  
(注3)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要  
(注4)揚水発電所を最大限活用  
(注5)地域間連系線を最大限活用し、域外へ送電  
(注6)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制  
(注7)最大誤差相当を考慮した予想需給状況(当日見直しがあった場合は、速やかにお知らせ)  
※ オフライン制御で確保する制御量

【特記事項】  
・実績(速報)は制御量最大となる時間帯(出力制御がない場合は前日指示時間帯)  
・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、オンライン制御で対応  
・四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告

当社は、電力の安定供給確保の観点から、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力制御を指示しました。  
これは、北陸エリアの需給バランス想定において、火力機抑制などの回避措置を行ったとしてもなお、電気の供給量が需要量等(エリア需要予想、連系線運用容量)を上回ることが見込まれたためです。

対象エリア:北陸エリア  
2024年度実績  
[2024年05月17日現在]

[万kW]

通し番号		17		18		19		20	
出力制御指示内容	発信日	5月2日(木) 17時頃 (前日指示)	5月3日(金) 実績 (速報値)	5月3日(金) 17時頃 (前日指示)	5月4日(土) 実績 (速報値)	5月4日(土) 17時頃 (前日指示)	5月5日(日) 実績 (速報値)	5月8日(水) 17時頃 (前日指示)	5月9日(木) 実績 (速報値)
	再エネ出力制御期間	5/3(金) 8:00~16:00	5/3(金) 8:00~16:00	5/4(土) 8:00~16:00	5/4(土) 8:00~16:00	5/5(日) 8:00~16:00	5/5(日) 8:00~16:00	5/9(木) 10:00~16:00	5/9(木) 10:00~16:00
	最大余剰電力発生時刻	14時30分 }	15時00分 }	11時00分 }	10時30分 }	12時30分 }	9時00分 }	14時00分 }	14時00分 }
	バイオマス出力制御量 <sup>(注1)</sup>	1	2	1	2	1	2	2	5
	太陽光・風力出力制御量 <sup>(注2)</sup>	5 ※~23	13	14 ※~69	36	14 ※~34	27	0 ※~21	出力制御なし
予想需給状況 <sup>(注7)</sup>	エリア需要 <sup>(注3)</sup> ①	201	193	195	196	195	192	277	308
	揚水運転 <sup>(注4)</sup> ②	0	0	12	0	12	0	0	0
	域外送電 <sup>(注5)</sup> ③	11	15	▲ 21	▲ 33	9	3	▲ 40	▲ 33
	小計	212	209	186	163	215	195	237	274
	供給力 <sup>(注6)</sup> ④	237	223	257	201	251	223	260	279
	(再掲)太陽光・風力・バイオマス出力	93	81	119	81	117	93	106	101
太陽光・風力・バイオマス出力制御必要量 <sup>(注7)</sup> ⑤ (⑤=④-①-②-③)	25	14	71	37	36	28	23	5 (バイオマスのみ)	

(注1)専焼および地域資源を対象とする  
(注2)最新の太陽光・風力設備量に基づき都度算定  
(注3)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要  
(注4)揚水発電所を最大限活用  
(注5)地域間連系線を最大限活用し、域外へ送電  
(注6)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制  
(注7)最大誤差相当を考慮した予想需給状況(当日見直しがあった場合は、速やかにお知らせ)  
※ オフライン制御で確保する制御量

【特記事項】  
・実績(速報)は制御量最大となる時間帯(出力制御がない場合は前日指示時間帯)  
・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、オンライン制御で対応  
・四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告

当社は、電力の安定供給確保の観点から、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力制御を指示しました。  
これは、北陸エリアの需給バランス想定において、火力機抑制などの回避措置を行ったとしてもなお、電気の供給量が需要量等(エリア需要予想、連系線運用容量)を上回ることが見込まれたためです。

対象エリア:北陸エリア  
2024年度実績  
[2024年05月17日現在]

[万kW]

通し番号		13		14		15		16	
出力制御指示内容	発信日	4月26日(金) 17時頃 (前日指示)	4月27日(土) 実績 (速報値)	4月27日(土) 17時頃 (前日指示)	4月28日(日) 実績 (速報値)	4月28日(日) 17時頃 (前日指示)	4月29日(月) 実績 (速報値)	5月1日(水) 17時頃 (前日指示)	5月2日(木) 実績 (速報値)
	再エネ出力制御期間	4/27(土) 8:00~16:00	4/27(土) 8:00~16:00	4/28(日) 8:00~16:00	4/28(日) 8:00~16:00	4/29(月) 8:00~16:00	4/29(月) 8:00~16:00	5/2(木) 10:00~14:30	5/2(木) 10:00~14:30
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 }	9時30分 }	9時30分 }	8時30分 }	11時00分 }	11時00分 }	10時30分 }	10時30分 }
	バイオマス出力制御量 <sup>(注1)</sup>	3	6	3	6	3	4	3	4
	太陽光・風力出力制御量 <sup>(注2)</sup>	2 ※ ~ 25	4	10 ※ ~ 55	22	1 ※ ~ 20	4	0 ※ ~ 7	出力制御なし
予想需給状況 <sup>(注7)</sup>	エリア需要 <sup>(注3)</sup> ①	223	245	207	211	192	237	259	258
	揚水運転 <sup>(注4)</sup> ②	12	0	0	0	12	12	0	0
	域外送電 <sup>(注5)</sup> ③	4	37	10	8	27	34	3	10
	小計	238	282	217	218	232	283	262	267
	供給力 <sup>(注6)</sup> ④	267	292	275	247	255	292	272	272
	(再掲)太陽光・風力・バイオマス出力	103	91	111	89	109	112	114	111
	太陽光・風力・バイオマス出力制御必要量 <sup>(注7)</sup> ⑤ (⑤=④-①-②-③)	29	10	58	28	23	9	10	4 (バイオマスのみ)

(注1)専焼および地域資源を対象とする  
(注2)最新の太陽光・風力設備量に基づき都度算定  
(注3)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要  
(注4)揚水発電所を最大限活用  
(注5)地域間連系線を最大限活用し、域外へ送電  
(注6)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制  
(注7)最大誤差相当を考慮した予想需給状況(当日見直しがあった場合は、速やかにお知らせ)  
※ オフライン制御で確保する制御量

【特記事項】  
・実績(速報)は制御量最大となる時間帯(出力制御がない場合は前日指示時間帯)  
・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、オンライン制御で対応  
・四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告

当社は、電力の安定供給確保の観点から、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力制御を指示しました。  
これは、北陸エリアの需給バランス想定において、火力機抑制などの回避措置を行ったとしてもなお、電気の供給量が需要量等(エリア需要予想、連系線運用容量)を上回ることが見込まれたためです。

対象エリア:北陸エリア  
2024年度実績  
[2024年05月17日現在]

[万kW]

通し番号		9		10		11		12	
出力制御指示内容	発信日	4月18日(木) 17時頃 (前日指示)	4月19日(金) 実績 (速報値)	4月19日(金) 17時頃 (前日指示)	4月20日(土) 実績 (速報値)	4月24日(水) 17時頃 (前日指示)	4月25日(木) 実績 (速報値)	4月25日(木) 17時頃 (前日指示)	4月26日(金) 実績 (速報値)
	再エネ出力制御期間	4/19(金) 8:00~16:00	4/19(金) 8:00~16:00	4/20(土) 10:00~12:00	4/20(土) 10:00~12:00	4/25(木) 8:00~16:00	4/25(木) 8:00~16:00	4/26(金) 8:00~14:00	4/26(金) 8:00~14:00
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 }	9時30分 }	11時00分 }	11時00分 }	13時30分 }	11時00分 }	10時00分 }	10時00分 }
	バイオマス出力制御量 <sup>(注1)</sup>	1	2	1	2	1	2	1	0
	太陽光・風力出力制御量 <sup>(注2)</sup>	2 ※~ 22	5	0 ※~ 12	出力制御なし	9 ※~ 80	19	0 ※~ 35	出力制御なし
予想需給状況 (注7)	エリア需要 <sup>(注3)</sup> ①	284	315	242	246	282	317	291	311
	揚水運転 <sup>(注4)</sup> ②	12	0	12	12	0	0	0	0
	域外送電 <sup>(注5)</sup> ③	21	1	6	▲ 7	20	5	28	43
	小計	317	317	259	251	302	321	319	354
	供給力 <sup>(注6)</sup> ④	340	324	273	253	383	342	356	354
	(再掲)太陽光・風力・バイオマス出力	120	94	111	80	122	100	121	114
	太陽光・風力・バイオマス出力制御必要量 (⑤=④-①-②-③) ⑤	23	7	14	2 (バイオマスのみ)	82	21	37	0 (バイオマスのみ)

(注1)専焼および地域資源を対象とする  
(注2)最新の太陽光・風力設備量に基づき都度算定  
(注3)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要  
(注4)揚水発電所を最大限活用  
(注5)地域間連系線を最大限活用し、域外へ送電  
(注6)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制  
(注7)最大誤差相当を考慮した予想需給状況(当日見直しがあった場合は、速やかにお知らせ)  
※ オフライン制御で確保する制御量

【特記事項】  
・実績(速報)は制御量最大となる時間帯(出力制御がない場合は前日指示時間帯)  
・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、オンライン制御で対応  
・四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告

当社は、電力の安定供給確保の観点から、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力制御を指示しました。  
これは、北陸エリアの需給バランス想定において、火力機抑制などの回避措置を行ったとしてもなお、電気の供給量が需要量等(エリア需要予想、連系線運用容量)を上回ることが見込まれたためです。

対象エリア:北陸エリア  
2024年度実績  
[2024年05月17日現在]

[万kW]

通し番号		5		6		7		8	
出力制御指示内容	発信日	4月13日(土) 17時頃 (前日指示)	4月14日(日) 実績 (速報値)	4月14日(日) 17時頃 (前日指示)	4月15日(月) 実績 (速報値)	4月16日(火) 17時頃 (前日指示)	4月17日(水) 実績 (速報値)	4月17日(水) 17時頃 (前日指示)	4月18日(木) 実績 (速報値)
	再エネ出力制御期間	4/14(日) 8:00~16:00	4/14(日) 8:00~16:00	4/15(月) 8:00~16:00	4/15(月) 8:00~16:00	4/17(水) 8:00~16:00	4/17(水) 8:00~16:00	4/18(木) 9:30~15:00	
	最大余剰電力発生時刻	13時00分 }	13時30分 }	12時00分 }	13時00分 }	12時30分 }	13時00分 }	12時30分 }	
	バイオマス出力制御量 <sup>(注1)</sup>	1	2	1	2	1	2	1	
	太陽光・風力出力制御量 <sup>(注2)</sup>	9 ※~ 88	29	9 ※~ 59	7	1 ※~ 28	2	0 ※~ 20	
予想需給状況 <sup>(注7)</sup>	エリア需要 <sup>(注3)</sup> ①	213	219	271	305	278	314	284	出力制御なし
	揚水運転 <sup>(注4)</sup> ②	0	12	12	12	0	0	12	
	域外送電 <sup>(注5)</sup> ③	▲ 27	▲ 30	9	6	5	▲ 2	0	
	小計	186	201	292	323	283	312	296	
	供給力 <sup>(注6)</sup> ④	275	232	352	332	312	316	317	
	(再掲)太陽光・風力・バイオマス出力	114	75	122	94	127	109	103	
	太陽光・風力・バイオマス出力制御必要量 <sup>(注7)</sup> ⑤ (⑤=④-①-②-③)	89	30	60	9	29	4	21	

(注1)専焼および地域資源を対象とする  
(注2)最新の太陽光・風力設備量に基づき都度算定  
(注3)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要  
(注4)揚水発電所を最大限活用  
(注5)地域間連系線を最大限活用し、域外へ送電  
(注6)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制  
(注7)最大誤差相当を考慮した予想需給状況(当日見直しがあった場合は、速やかにお知らせ)  
※ オフライン制御で確保する制御量

【特記事項】  
・実績(速報)は制御量最大となる時間帯(出力制御がない場合は前日指示時間帯)  
・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、オンライン制御で対応  
・四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告

当社は、電力の安定供給確保の観点から、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力制御を指示しました。  
これは、北陸エリアの需給バランス想定において、火力機抑制などの回避措置を行ったとしてもなお、電気の供給量が需要量等(エリア需要予想、連系線運用容量)を上回ることが見込まれたためです。

対象エリア:北陸エリア  
2024年度実績  
[2024年05月17日現在]

[万kW]

通し番号		1		2		3		4	
出力制御指示内容	発信日	4月5日(金) 17時頃 (前日指示)	4月6日(土) 実績 (速報値)	4月6日(土) 17時頃 (前日指示)	4月7日(日) 実績 (速報値)	4月11日(木) 17時頃 (前日指示)	4月12日(金) 実績 (速報値)	4月12日(金) 17時頃 (前日指示)	4月13日(土) 実績 (速報値)
	再エネ出力制御期間	4/6(土) 8:00~16:00	4/6(土) 8:00~16:00	4/7(日) 8:00~16:00	4/7(日) 8:00~16:00	4/12(金) 9:00~15:30	4/12(金) 9:00~15:30	4/13(土) 8:00~16:00	4/13(土) 8:00~16:00
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 }	11時30分 }	11時30分 }	13時30分 }	12時30分 }	12時30分 }	12時30分 }	13時30分 }
	バイオマス出力制御量 <sup>(注1)</sup>	1	2	1	2	1	2	1	2
	太陽光・風力出力制御量 <sup>(注2)</sup>	9 ※~ 41	9	9 ※~ 55	31	0 ※~ 14	出力制御なし	10 ※~ 46	15
予想需給状況 <sup>(注7)</sup>	エリア需要 <sup>(注3)</sup> ①	245	257	224	227	278	302	233	242
	揚水運転 <sup>(注4)</sup> ②	0	0	0	0	12	12	12	12
	域外送電 <sup>(注5)</sup> ③	3	7	▲ 1	10	▲ 8	▲ 7	▲ 4	0
	小計	248	264	223	236	282	307	241	255
	供給力 <sup>(注6)</sup> ④	290	275	280	269	298	308	288	272
	(再掲)太陽光・風力・バイオマス出力 太陽光・風力・バイオマス出力制御必要量 <sup>(注7)</sup> ⑤ (⑤=④-①-②-③)	118 42	108 11	118 57	113 32	126 16	120 2 (バイオマスのみ)	117 47	101 17

(注1)専焼および地域資源を対象とする  
(注2)最新の太陽光・風力設備量に基づき都度算定  
(注3)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要  
(注4)揚水発電所を最大限活用  
(注5)地域間連系線を最大限活用し、域外へ送電  
(注6)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制  
(注7)最大誤差相当を考慮した予想需給状況(当日見直しがあった場合は、速やかにお知らせ)  
※ オフライン制御で確保する制御量

【特記事項】  
・実績(速報)は制御量最大となる時間帯(出力制御がない場合は前日指示時間帯)  
・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、オンライン制御で対応  
・四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある