

記入例

【施設箇所事前チェック表】

(街路灯)

街路灯設置時チェック

No	チェック内容	確認
例	当社設備および他の添架設備に支障とならないように取り付け可能か。	<input checked="" type="checkbox"/>
1	当社設備および他の添架設備に支障とならないように取り付け可能か。	<input checked="" type="checkbox"/>
2	当社低圧線(引込線含む)と街路灯器具との離隔は 60 cm以上確保可能か。	<input checked="" type="checkbox"/>
3	他弱電線と街路灯器具との離隔は 60 cm以上確保可能か。	<input checked="" type="checkbox"/>
4	当社高圧線との離隔は 1.0m以上確保可能か。	<input checked="" type="checkbox"/>
5	地上高は 4.5m以上確保可能か。	<input checked="" type="checkbox"/>

※街路灯を施設する際は、上記チェック事項を遵守し施設いたします。

(臨時設備)

臨時設備設置時チェック

No	チェック内容	確認
1	分電盤の下端は地上 1.8m以上確保可能か。	<input checked="" type="checkbox"/>
2	歩行者や車両に支障とならないように取り付け可能か。	<input checked="" type="checkbox"/>
3	巻き付け看板に支障とならないように取り付け可能か。	<input checked="" type="checkbox"/>
4	取り付けする分電盤 (B o x) には施工者名を表示してあるか。	<input checked="" type="checkbox"/>

※臨時設備を施設する際は、上記チェック事項を遵守し施設いたします。

施工後の調査により、上記チェック事項が遵守されていない場合、貴社の指示に従い改修工事を実施いたします。

記入, 押印

施工者

(住 所) 富山市牛島町***-**

(氏 名) □△電気 □△ 一郎 

(電話番号) 076-441-****

(FAX 番号) 076-441-****