

＜富山＞送電線張替工事現場における火災の発生について

平成28年3月30日
北陸電力株式会社

本日（3月30日）9時30分頃、富山県射水市水戸田（みとだ）地内において、当社の送電線張替工事現場において火災が発生しましたが、射水消防署による消火活動が行われ、10時47分に鎮火を確認しました。

火災の原因は、送電線張替に用いる工事用機材を固定する溶接作業中に、溶接の火花がプラスチック製仮設資材に着火したことによるものです。

この火災による停電および負傷者は発生しておらず、周辺への延焼等の公衆被害も発生しておりません。

関係の皆さまには、大変なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。今後、このようなことがないように再発防止に努めてまいります。

以 上