

## 七尾大田火力発電所の状況および当面の需給状況について（第5報）

2018年10月12日  
北陸電力株式会社

9月22日、七尾大田火力発電所2号機（定格出力：70万kW）タービン付近で発生した火災に伴うタービンの一部（前方部付近）焼損およびタービン翼の一部損傷等に係る事象について、現在の状況および当面の需給状況を以下のとおりお知らせします。

### （七尾大田火力発電所2号機の状況）

現在、タービン及び発電機の分解点検を進めています。引き続き早期の原因究明に努めてまいります。

### （当面の需給状況）

冬季の電力需要ピークに向け供給力の確保に万全を期するため、七尾大田火力発電所2号機と同型タービンの敦賀火力発電所2号機（70万kW）を10月12日から10日間程度停止し点検を行います。一時的に供給予備力が減少しますが、他の火力発電所や水力発電所の運転および卸電力取引所からの調達等により電力の安定供給に努めてまいります。

地元の皆さまをはじめ関係の方々にはご心配・ご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。

別紙1：当面（10/13～10/19）の需給状況

以 上

今後の需給状況については、敦賀火力発電所2号機の停止により、一時的に供給予備力が減少しますが、他の火力発電所や水力発電所の運転および卸電力取引所からの調達等により電力の安定供給に万全を期してまいります。

### ■当面の需給状況

(単位: 万kW)

	10/13(土)	10/14(日)	10/15(月)	10/16(火)	10/17(水)	10/18(木)	10/19(金)
エリア需要	315	295	364	364	364	364	364
供給力	348	354	390	390	390	390	390
予備力	33	59	26	26	26	26	26
予備率	10.5%	20.0%	7.1%	7.1%	7.1%	7.1%	7.1%

### ■火力発電所の運転状況

発電所	ユニット	出力	運転状況
富山火力発電所	4号機	25万kW	定期事業者検査中
富山新港火力発電所	1号機	50万kW	運転中
	2号機	50万kW	運転中
	石炭1号機	25万kW	定期事業者検査中
	石炭2号機	25万kW	運転中
福井火力発電所	三国1号機	25万kW	定期事業者検査中
敦賀火力発電所	1号機	50万kW	運転中
	2号機	70万kW	停止中
七尾大田火力発電所	1号機	50万kW	運転中
	2号機	70万kW	停止中

「運転中」: 運転待機中のユニット含む